

三亚市污水处理公司红沙污水处理厂2019年1月份自行监测结果统计表

监测点位	监测日期	监测项目 (浓度单位: PH和臭气浓度无量纲; 色度: 倍; 粪大肠菌群: 个/升; 噪声: Leq dB(A); 氨和硫化氢: mg/m <sup>3</sup> ; 其余为: mg/L。)																	备注		
		CODcr	NH <sub>3</sub> -N	TP	TN	BOD <sub>5</sub>	SS	PH值	色度	粪大肠菌群	总汞	总镉	总铬	总砷	总铅	动植物油	石油类	阴离子表面活性剂		六价铬	烷基汞
	1月1日	22	4.34	0.23	21.5																
	1月2日	21	4.02	0.20	20.4																
	1月3日	28	4.32	0.32	23.4	6.6	6	7.45	4	700	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.0012	0.00166	0.06L	0.06L	0.06	0.004L	0.00001L	
	1月4日	26	4.37	0.43	20.7																
	1月5日	25	2.75	0.40	17.9																
	1月6日	25	4.82	0.34	16.5																
	1月7日	26	6.61	0.33	15.3																
	1月8日	28	5.37	0.34	11.8																
	1月9日	24	3.92	0.29	12.9																
	1月10日	26	2.88	0.32	13.0																
	1月11日	23	4.52	0.28	12.3																
	1月12日	29	5.55	0.29	11.0																
	1月13日	26	7.24	0.32	12.0																
	1月14日	21	3.26	0.29	13.0																
	1月15日	24	3.24	0.40	14.7																
	1月16日	24	3.72	0.29	16.3																
	1月17日	18	3.05	0.19	18.6																
	1月18日	22	5.15	0.21	19.0																
	1月19日	27	6.96	0.27	20.6																
	1月20日	25	3.70	0.31	19.6																
	1月21日	25	2.68	0.24	16.7																
	1月22日	28	3.05	0.20	14.0																
	1月23日	33	3.31	0.22	12.8																
	1月24日	24	3.60	0.25	10.2																
	1月25日	21	4.99	0.26	18.5																
	1月26日	21	5.20	0.31	20.3																
	1月27日	21	6.67	0.34	20.4																
	1月28日	22	7.01	0.34	19.8																
	1月29日	18	4.99	0.33	19.0																
	1月30日	16	4.83	0.33	17.5																
	1月31日	19	5.34	0.46	19.5																
	均值	24	4.56	0.30	16.7																

出口

分管副总:

*(Signature)*

审核:

*(Signature)*

校核:

*(Signature)*

统计:

*(Signature)*

三亚市污水处理公司: 2019年 2月 18日



三亚市污水处理公司鹿回头污水处理厂2019年1月份自行监测结果统计表

监测 点位	监测 日期	监测项目 (浓度单位: PH和臭气浓度无量纲; 色度: 倍; 粪大肠菌群: 个/升; 噪声: Leq dB(A); 氨和硫化氢: mg/m <sup>3</sup> ; 其余为: mg/L。)																	备注			
		CODcr	NH <sub>3</sub> -N	TP	TN	BOD <sub>5</sub>	SS	PH值	色度	粪大肠 菌群	总汞	总镉	总铬	总砷	总铅	动植物油	石油类	阴离子 表面活性剂		六价铬	烷基汞	
	1月1日	26	2.45	0.15	13.2																	
	1月2日	24	2.51	0.18	13.4																	
	1月3日	14	2.42	0.16	11.9	4.8	7	7.33	10	600	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.0004	0.00157	0.06L	0.06L	0.07	0.004L	0.00001L		
	1月4日	14	2.38	0.12	13.7																	
	1月5日	9	1.57	0.16	6.8																	
	1月6日	15	1.97	0.27	9.9																	
	1月7日	15	1.77	0.26	11.6																	
	1月8日	16	1.96	0.28	7.6																	
	1月9日	16	1.82	0.24	8.4																	
	1月10日	13	1.55	0.18	6.6																	
	1月11日	20	1.83	0.26	4.7																	
	1月12日	14	0.85	0.22	13.0																	
	1月13日	12	0.63	0.20	12.3																	
	1月14日	12	0.70	0.21	10.7																	
	1月15日	13	1.13	0.22	12.7																	
	1月16日	16	1.09	0.24	12.2																	
	1月17日	14	0.72	0.19	11.0																	
	1月18日	14	0.56	0.21	9.7																	
	1月19日	14	0.35	0.18	9.7																	
	1月20日	15	0.53	0.16	10.2																	
	1月21日	15	0.35	0.15	9.1																	
	1月22日	15	0.52	0.17	7.9																	
	1月23日	18	0.61	0.12	7.4																	
	1月24日	20	0.66	0.13	8.5																	
	1月25日	24	0.94	0.14	9.3																	
	1月26日	15	1.58	0.12	21.1																	
	1月27日	13	1.85	0.10	24.7																	
	1月28日	11	2.03	0.15	6.4																	
	1月29日	12	2.40	0.20	7.6																	
	1月30日	11	2.24	0.18	7.9																	
	1月31日	14	2.13	0.20	7.5																	
	均值	15	1.42	0.19	10.5																	

出口

分管副总:

*(Signature)*

审核:

*(Signature)*

校核:

冯燕青

统计:

林丽

三亚市污水处理公司 2019年 2月 18日





三亚市污水处理公司荔枝沟水质净化厂2019年1月份自行监测结果统计表

监测点位	监测日期	监测项目 (浓度单位: pH和臭气浓度无量纲; 色度: 倍; 粪大肠菌群: 个/升; 噪声: Leq dB(A); 氨和硫化氢: mg/m <sup>3</sup> ; 其余为: mg/L。)																备注			
		CODcr	NH <sub>3</sub> -N	TP	TN	BOD <sub>5</sub>	SS	pH值	色度	粪大肠菌群	总汞	总镉	总铬	总砷	总铅	动植物油	石油类		阴离子表面活性剂	六价铬	烷基汞
	1月1日	14	0.13	0.06	12.4																
	1月2日	14	0.57	0.08	12.6																
	1月3日	12	1.70	0.10	11.3	5.2	8	7.41	4	800	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.0012	0.00137	0.06L	0.06L	0.05	0.004L	0.00001L	
	1月4日	15	0.09	0.10	11.7																
	1月5日	12	0.19	0.07	12.2																
	1月6日	10	0.06	0.10	11.9																
	1月7日	12	1.45	0.15	11.4																
	1月8日	14	1.45	0.17	12.6																
	1月9日	13	0.53	0.10	8.5																
	1月10日	18	0.82	0.20	10.9																
	1月11日	24	0.97	0.17	9.6																
	1月12日	22	0.05	0.12	9.7																
	1月13日	21	0.11	0.06	9.7																
	1月14日	19	0.62	0.03	9.7																
	1月15日	20	1.78	0.12	11.7																
	1月16日	17	2.21	0.22	13.0																
	1月17日	16	1.27	0.23	13.0																
	1月18日	20	3.07	0.40	10.0																
	1月19日	17	3.36	0.19	6.9																
	1月20日	18	1.86	0.29	7.7																
	1月21日	14	0.31	0.21	11.6																
	1月22日	12	1.58	0.07	12.2																
	1月23日	17	3.34	0.07	13.1																
	1月24日	16	1.70	0.05	14.0																
	1月25日	17	2.43	0.09	13.5																
	1月26日	17	1.51	0.15	13.5																
	1月27日	15	1.66	0.20	14.0																
	1月28日	18	1.21	0.27	15.6																
	1月29日	17	0.34	0.26	14.1																
	1月30日	17	1.46	0.35	8.9																
	1月31日	18	0.75	0.22	8.7																
	均值	16	1.24	0.16	11.5																

出口

分管副总:




审核:



校核:



统计:



三亚市污水处理公司: 2019年2月18日



三亚市污水处理公司新城水质净化厂2019年1月份自行监测结果统计表

监测 点位	监测 日期	监测项目 (浓度单位: PH:无量纲; 色度: 倍; 粪大肠菌群: 个/升; 噪声: Leq dB(A); 其余为: mg/L。)																		备注	
		CODcr	NH <sub>3</sub> -N	TP	TN	BOD <sub>5</sub>	SS	PH值	色度	粪大肠 菌群	总汞	总镉	总铬	总砷	总铅	动植物油	石油类	阴离子 表面 活性剂	六价铬		烷基汞
出口	1月1日	13	0.06	0.24	11.9																25日NH <sub>3</sub> -N发布 手工数据。
	1月2日	12	0.05	0.26	11.7																
	1月3日	12	0.04	0.27	13.1																
	1月4日	12	0.03	0.26	12.3	5.0	6	7.38	10	700	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.0014	0.00198	0.06L	0.06L	0.06	0.004L	0.00001L	
	1月5日	12	0.04	0.27	12.1																
	1月6日	13	0.04	0.26	12.3																
	1月7日	13	0.08	0.24	11.9																
	1月8日	14	0.07	0.28	12.2																
	1月9日	20	0.70	0.29	13.1																
	1月10日	14	0.07	0.35	12.0																
	1月11日	14	0.06	0.28	12.1																
	1月12日	15	0.05	0.35	11.7																
	1月13日	13	0.06	0.22	11.2																
	1月14日	13	0.08	0.31	11.9																
	1月15日	14	0.09	0.30	11.8																
	1月16日	13	0.07	0.28	12.0																
	1月17日	13	0.08	0.25	14.5																
	1月18日	13	0.05	0.24	10.7																
	1月19日	9	0.05	0.20	13.4																
	1月20日	9	0.04	0.16	11.8																
	1月21日	9	0.03	0.13	11.7																
	1月22日	9	0.03	0.10	10.7																
	1月23日	9	0.04	0.13	12.6																
	1月24日	17	0.83	0.15	13.9																
	1月25日	18	3.01	0.13	15.5																
	1月26日	10	1.55	0.11	14.0																
	1月27日	10	0.04	0.08	13.1																
	1月28日	11	0.03	0.07	12.8																
	1月29日	11	0.52	0.07	11.7																
	1月30日	14	1.17	0.10	11.8																
	1月31日	12	0.38	0.08	11.2																
均值		13	0.30	0.21	12.3																

分管副总:



审核:



校核:

冯燕青

统计:

林丽

三亚市污水处理公司: 2019年2月18日







三亚海棠湾水质净化有限公司2019年1月份自行检测结果统计表

监测项目单位: pH无量纲, 色度为倍, 粪大肠杆菌为个/L, 其余为mg/L。

监测地点	检测日期	监测项目单位: pH无量纲, 色度为倍, 粪大肠杆菌为个/L, 其余为mg/L。																			
		CODcr	氨氮	总磷	PH	BOD5	SS	总氮	动植物油	石油类	阴离子表面活性	色度	粪大肠杆菌	总汞	烷基汞	总镉	总铬	六价铬	总砷	总铅	备注
三亚海棠湾第一水质净化厂出口	1月1日	13.74	0.18	0.33	7.50																
	1月2日	13.98	0.18	0.27	7.53																
	1月3日	12.05	0.18	0.22	7.55																
	1月4日	12.32	0.18	0.33	7.56																
	1月5日	12.80	0.18	0.32	7.55																
	1月6日	13.03	0.18	0.36	7.50	6.10	8.00	10.60	0.06L	0.06L	0.06	4.00	未检出	0.00004L	未检出	0.00005L	0.004L	0.004L	0.0008	0.00161	
	1月7日	14.10	0.18	0.55	7.50																
	1月8日	14.37	0.19	0.47	7.21																
	1月9日	14.80	0.20	0.33	7.37																
	1月10日	15.36	0.20	0.30	7.31																
	1月11日	16.31	0.20	0.28	7.31																
	1月12日	16.20	0.19	0.28	7.32																
	1月13日	15.38	0.22	0.26	7.23																
	1月14日	15.40	0.23	0.24	7.20																
	1月15日	15.03	0.20	0.25	7.16																
	1月16日	14.73	0.18	0.34	7.16																
	1月17日	17.79	0.55	0.31	6.93																
	1月18日	13.12	0.30	0.20	6.64																
	1月19日	13.00	0.28	0.21	6.98																
	1月20日	13.55	0.28	0.25	7.16																
	1月21日	13.92	0.27	0.26	7.26																
	1月22日	13.78	0.27	0.28	7.39																
	1月23日	12.77	0.59	0.26	7.36																
	1月24日	15.00	0.63	0.09	7.38																COD手动发布
	1月25日	7.23	0.47	0.05	7.40																
	1月26日	7.30	0.50	0.09	7.48																
	1月27日	6.42	0.31	0.08	7.57																
	1月28日	6.63	0.29	0.09	7.57																
	1月29日	14.78	0.56	0.14	7.37																
	1月30日	13.80	0.38	0.28	7.32																
	1月31日	6.37	0.33	0.27	7.48																
平均值	13.07	0.29	0.26	7.33																	

注: "ND"表示未检出或小于方法最低检出限。

分管领导签发: 尚基宏

审核: 罗小华

统计: 王照艳

日期: 2019.2.1



三亚海棠湾水质净化有限公司2019年1月份自行检测结果统计表

监测项目单位：pH无量纲，色度为倍，粪大肠杆菌为个/L，其余为mg/L。

监测地点	检测日期	监测项目单位：pH无量纲，色度为倍，粪大肠杆菌为个/L，其余为mg/L。																				
		CODcr	氨氮	总磷	PH	总氮	BOD	SS	动植物 油	石油类	阴离子 表面活性 性	色度	粪大肠 杆菌	总汞	烷基汞	总镉	总铬	六价铬	总砷	总铅	备注	
三亚海棠湾第二水质净化厂出口	1月1日	10.06	0.34	0.08	6.70	5.60																
	1月2日	9.84	0.41	0.07	6.71	6.20																
	1月3日	10.06	0.53	0.08	6.71	5.57	6.00	6.00	0.06L	0.06L	0.07	4.00	未检出	0.00004L	未检出	0.00005L	0.004L	0.004L	0.0013	0.00198		
	1月4日	10.35	1.62	0.08	6.74	5.98																氨氮手动发布
	1月5日	10.78	1.25	0.08	6.72	6.62																氨氮手动发布
	1月6日	10.78	0.56	0.06	6.64	6.23																
	1月7日	9.85	0.31	0.05	6.67	5.49																
	1月8日	10.07	0.44	0.06	6.38	5.72																
	1月9日	10.05	0.51	0.06	6.62	5.85																
	1月10日	10.39	0.50	0.06	6.57	6.18																
	1月11日	9.17	0.59	0.04	6.55	6.71																
	1月12日	9.74	0.54	0.05	6.55	6.23																
	1月13日	9.50	0.51	0.05	6.58	6.12																
	1月14日	10.25	0.64	0.06	6.60	6.2																
	1月15日	9.86	0.69	0.10	6.70	5.36																
	1月16日	10.74	0.59	0.47	6.70	4.51																
	1月17日	16.03	0.88	0.15	6.82	5.08																
	1月18日	18.68	0.17	0.35	7.01	5.21																
	1月19日	14.00	0.15	0.31	7.20	5.79																
	1月20日	11.76	0.26	0.25	7.20	6.63																
	1月21日	11.69	0.46	0.51	7.20	6.53																
	1月22日	12.81	0.46	1.63	7.27	6.92																
	1月23日	16.32	0.96	0.12	7.34	8.11																总磷手动发布
	1月24日	11.67	0.36	0.03	7.43	7.94																
	1月25日	11.40	0.32	0.04	7.44	7.62																
	1月26日	11.35	0.27	0.05	7.37	7.27																
	1月27日	11.69	0.22	0.03	7.31	7.56																
	1月28日	14.03	1.70	0.04	7.39	7.84																
	1月29日	16.14	3.40	0.15	7.48	6.75																
	1月30日	13.27	5.15	0.14	7.55	8.32																
	1月31日	11.87	3.25	0.08	7.52	7.88																
平均值		11.75	0.90	0.17	6.96	6.45																

注：“ND”表示未检出或小于方法最低检出限。

分管领导签发：肖基笑

审核：罗小

统计：王照艳



日期：2019.2.1





## 2019年1月亚龙湾污水处理厂水质监测结果统计表

日期	COD(mg/L)		BOD(mg/L)		SS(mg/L)		氨氮(mg/L)		总磷(mg/L)		总氮(mg/L)		PH值		粪大肠菌群(个/L)	阴离子表面活性剂(mg/L)	色度(度)	总汞(mg/L)	动植物油(mg/L)	石油类(mg/L)	六价铬(mg/L)	总铬(mg/L)	总镉(mg/L)	总铅(mg/L)	总砷(mg/L)	烷基汞(mg/L)
	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水												
2019.1.1		14.3						0.75		0.13		6.36														
2019.1.2		14.1						0.68		0.07		4.13														
2019.1.3		15.9						0.67		0.18		2.99														
2019.1.4		13.5						0.68		0.15		2.55														
2019.1.5		14.2						0.73		0.13		3.51														
2019.1.6		13.9						0.77		0.14		3.8														
2019.1.7		13.4						0.8		0.14		2.96														
2019.1.8		18.5						0.82		0.11		2.33														
2019.1.9		13.8						0.79		0.11		2.19														
2019.1.10		19.6						1.89		0.19		3.31														
2019.1.11		14.2						1.22		0.11		2.73														
2019.1.12		12.9						1.18		0.03		2.98														
2019.1.13		12.6						1.48		0.03		3.04														
2019.1.14		12.4						1.15		0.02		1.85														
2019.1.15		12.3						1.87		0.09		2.82														
2019.1.16		14.2						1.64		0.16		3.07														
2019.1.17		12.1						3.38		0.27		6.3														
2019.1.18		11.4						2.38		0.22		3.52														
2019.1.19		11.7						1.13		0.07		3.38														
2019.1.20		11.4						1.51		0.22		3.41														
2019.1.21		9.18						2.05		0.13		5.44														
2019.1.22		13.8						1.12		0.38		5.33														
2019.1.23	419	12.4	132	7.6	94	9	28.4	1.01	4.84	0.31	37	5.44	6.41	7.36	40	0.05	16	0.03	0.18	0.04	0.004	0.03	0.0001	0.001	0.0003	0
2019.1.24		13.6						1.12		0.24		6.46														
2019.1.25		9.9						1.04		0.2		6.81														
2019.1.26		12.6						0.64		0.16		5.53														
2019.1.27		14.2						1.19		0.35		8.43														
2019.1.28		10.1						0.91		0.28		6.94														
2019.1.29		11.3						0.24		0.12		4.94														
2019.1.30		14.7						0.73		0.06		5.85														
2019.1.31		17.8						1.46		0.14		6.33														
平均值	419	13.42	132	7.6	94	9	28.4	1.19	4.84	0.16	37	4.35	6.41	7.36	40	0.05	16	0.03	0.18	0.04	0.004	0.03	0.0001	0.001	0.0003	0

审核:  填表:   
 单位: 三亚亚龙湾开发股份有限公司