2019年2月亚龙湾污水处理厂水质监测结果统计表

日期	COD(mg/L)		BOD(mg/L)		SS(mg/L)		氨氮(mg/L)		总磷(mg/L)		总氮(mg/L)		PH值		粪大肠菌群（个/L）	阴离子表面活性剂（mg/L）	色度（度）	总汞(mg/L)	动植物油（mg/L）	石油类（mg/L）	六价铬（mg/L）	总铬（mg/L）	总镉（mg/L）	总铅（mg/L）	总砷（mg/L）	烷基汞（mg/L）
	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	出水	出水	出水	出水	出水	出水	出水	出水	出水	出水	出水	出水
2019.2.1		14.5						2.06		0.035		5.21														
2019.2.2		12.9						1.93		0.054		5.56														
2019.2.3		12.3						1.92		0.04		4.42														
2019.2.4		13.1						21		0.04		5.12														
2019.2.5		11.5						1.83		0.04		6.72														
2019.2.6		12.2						2.03		0.05		6.5														
2019.2.7		12.2						2.11		0.06		10.4														
2019.2.8		10.3						2.13		0.1		10.1														
2019.2.9		9.44						1.88		0.45		8.54														
2019.2.10		10.5						2.77		0.1		5.55														
2019.2.11		11.3						2.26		0.1		5.27														
2019.2.12		10.9						1.68		0.13		4.63														
2019.2.13		14.3						1.42		0.15		5.08														
2019.2.14		15.4						1.16		0.16		5.28														
2019.2.15		16.1						2.37		0.29		2.29														
2019.2.16		16.6						3.31		0.11		5.09														
2019.2.17		20.2						3.4		0.43		3.18														
2019.2.18		16.4						3.43		0.2		2.7														
2019.2.19		19.4						3.4		0.25		4.6														
2019.2.20		27.2						3.3		0.45		5.45														
2019.2.21		14.1						3.35		0.33		3.4														
2019.2.22		16.3						3.3		0.29		3.87														
2019.2.23		15.2						3.2		0.34		4.3														
2019.2.24	218	11.9	64.5	4.1	125	8	18.3	3.2	1.89	0.46	21.3	2.5	6.69	7.04	20	0.05	8	0.00004	0.27	0.04	0.004	0.03	0.0001	0.001	0.0003	0
2019.2.25		15.8						2.28		0.46		4.03														
2019.2.26		16.8						0.79		0.18		5.48														
2019.2.27		14.5						0.73		0.21		3.53														
2019.2.28		14.2						0.66		0.26		3.34														
平均值	218	14.48	64.5	4.1	125	8	18.3	2.96	1.89	0.18	21.3	5.08	6.69	7.04	20	0.05	8	0.00004	0.27	0.04	0.004	0.03	0.0001	0.001	0.0003	0

审核：华松兴　填表：张树珠

单位：三亚亚龙湾开发股份有限公司

三亚市污水处理公司新城水质净化厂2019年2月份自行监测结果统计表

监测点位	监测日期	监测项目（浓度单位：PH和臭气浓度无量纲；色度：倍；粪大肠菌群：个/升；噪声：Leq dB(A)；氨和硫化氢：mg/m3；其余为：mg/L。）																					备注
		CODcr	NH_3-N	TP	TN	BOD_5	SS	PH值	色度	粪大肠菌群	总汞	总镉	总铬	总砷	总铅	动植物油	石油类	阴离子表面活性剂	六价铬	烷基汞	噪声		
																					昼间	夜间	
	2月1日	13	0.33	0.11	11.0																		
	2月2日	12	0.17	0.09	10.4																		
	2月3日	12	0.05	0.08	9.5																		
	2月4日	12	0.05	0.07	10.9																		
	2月5日	13	0.05	0.08	10.2																		
	2月6日	11	0.04	0.06	10.9																		
	2月7日	11	0.04	0.07	11.9																		
	2月8日	10	0.04	0.05	11.2																		
	2月9日	11	0.07	0.07	12.6																		
	2月10日	13	1.07	0.05	12.5																		
	2月11日	13	1.94	0.07	11.4																		
	2月12日	12	1.93	0.06	11.6																		
	2月13日	12	1.42	0.08	11.0																		
间	2月14日	12	0.74	0.10	11.7																		
日	2月15日	12	0.97	0.09	11.9																		
	2月16日	13	1.46	0.16	11.7																		
	2月17日	12	0.26	0.13	9.9																		
	2月18日	12	0.53	0.11	10.7																		
	2月19日	13	0.51	0.11	11.1																		
	2月20日	12	0.07	0.06	10.6																		
	2月21日	17	0.29	0.06	11.4																		
	2月22日	15	0.10	0.06	12.0	4.1	6	7.29	2	500	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.0003L	0.00083L	0.22	0.06L	0.06	0.004L	0.00001L			
	2月23日	14	0.12	0.07	11.4																		噪声监测日为2月22日，监测点位分别为厂址东、南、西、北侧
	2月24日	13	0.08	0.05	11.4																		
	2月25日	14	0.15	0.08	12.1																54	43	厂址东侧
	2月26日	14	0.13	0.08	11.6																53	43	厂址南侧
	2月27日	13	0.15	0.08	11.0																53	44	厂址西侧
	2月28日	14	0.12	0.07	11.2																52	41	厂址北侧
均值		13	0.46	0.08	11.2																		

审核：

统计：

三亚市污水处理公司：2019年 3月 6日

三亚市污水处理公司红沙污水处理厂2019年2月份自行监测结果统计表

监测点位	监测日期	监测项目（浓度单位：PH和臭气浓度无量纲；色度：倍；粪大肠菌群：个/升；噪声：Leq dB(A)；氨和硫化氢：mg/m3；其余为：mg/L。）																					备注
		CODcr	NH_3-N	TP	TN	BOD_5	SS	PH值	色度	粪大肠菌群	总汞	总镉	总铬	总砷	总铅	动植物油	石油类	阴离子表面活性剂	六价铬	烷基汞	噪声		
																					昼间	夜间	
出口	2月1日	21	1.75	0.35	19.9																		COD在线监测值因取样系统有问题，取不到样，从2月1日18:00-2月2日18:00的值均为0。
	2月2日	18	0.32	0.33	17.8																		
	2月3日	23	3.17	0.24	16.3																		
	2月4日	21	3.19	0.24	17.2																		
	2月5日	17	2.62	0.33	16.5																		2月6日14:00-2月8日12:00因TP设备故障未开展监测，没有发布在线监测值，2月7日的TP值为手工监测值。
	2月6日	16	1.83	0.26	17.6																		
	2月7日	16	2.10	0.25	18.3																		
	2月8日	15	1.87	0.34	18.3																		
	2月9日	14	1.77	0.41	18.6																		
	2月10日	14	1.96	0.47	18.5																		
	2月11日	13	2.08	0.49	18.9																		2月11日12:00-18:00TP仪滤网积有污垢，导致测量值异常。
	2月12日	13	3.12	0.39	21.2																		
	2月13日	12	5.22	0.31	22.9																		
	2月14日	15	6.55	0.33	22.1																		
	2月15日	17	6.81	0.38	18.8																		
	2月16日	21	6.17	0.44	20.9																		TN在线监测值因断电阀向错乱，试剂污染，导致测量值异常，从2月18日18:00-2月20日20:00的在线监测值异常。
	2月17日	21	7.20	0.42	22.4																		
	2月18日	20	7.09	0.37	18.9																		
	2月19日	27	7.10	0.38	10.6																		
	2月20日	23	5.09	0.30	12.6																		
	2月21日	19	4.57	0.31	20.1																		
	2月22日	24	3.70	0.30	20.0	6.6	8	7.35	4	300	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.0013	0.0024	0.18	0.06L	0.07	0.004L	未检出			噪声监测日期为2月22日，监测点位分别为厂址东、南、西、北侧1米处。
	2月23日	20	3.74	0.37	20.7																		
	2月24日	20	3.21	0.34	19.7																		
	2月25日	21	4.28	0.36	20.1																		
	2月26日	19	4.56	0.39	20.7																57	48	厂址东侧
	2月27日	18	3.25	0.37	19.6																54	47	厂址南侧
	2月28日	19	3.12	0.38	20.3																54	48	厂址西侧
均值		18	3.84	0.35	18.9																55	43	厂址北侧

审批：[illegible]　　审核：王[illegible]　　校核：陈[illegible]　　统计：陈[illegible]　　三亚市污水处理公司：2019 年 3 月 5 日

三亚市污水处理公司鹿回头污水处理厂2019年2月份自行监测结果统计表

监测点位	监测日期	监测项目（浓度单位：PH和臭气浓度无量纲；色度：倍；粪大肠菌群：个/升；噪声：Leq dB(A)；氨和硫化氢：mg/m3；其余为：mg/L。）																					备注
		CODcr	NH_3-N	TP	TN	BOD_5	SS	PH值	色度	粪大肠菌群	总汞	总镉	总铬	总砷	总铅	动植物油	石油类	阴离子表面活性剂	六价铬	烷基汞	噪声 昼间	噪声 夜间	
出口	2月1日	12	2.53	0.28	13.62																		
	2月2日	13	2.87	0.30	13.79																		
	2月3日	14	2.88	0.30	14.06																		
	2月4日	16	3.49	0.28	13.90																		
	2月5日	16	3.03	0.20	12.36																		
	2月6日	17	3.40	0.28	11.44																		
	2月7日	19	3.37	0.24	10.91																		
	2月8日	19	3.55	0.23	11.17																		
	2月9日	19	3.64	0.24	11.68																		
	2月10日	19	2.96	0.37	10.72																		
	2月11日	19	2.41	0.40	11.03																		
	2月12日	18	2.45	0.41	11.11																		
	2月13日	17	2.37	0.32	10.84																		
	2月14日	16	1.96	0.34	5.16																		
	2月15日	16	2.36	0.47	7.89																		噪声监测为2月22日，监测点位分别为：厂界外东面1米处、厂界外南面1米处、厂界外西面1米处、厂界外北面1米处。
	2月16日	17	2.36	0.46	7.22																		
	2月17日	23	2.30	0.35	9.13																		
	2月18日	19	2.28	0.19	9.68																		
	2月19日	10	1.98	0.19	9.30																		
	2月20日	22	2.33	0.22	11.53																		
	2月21日	15	2.61	0.35	11.78																		
	2月22日	15	2.53	0.30	11.15	5.1	8	7.4	2	900	4×10^{-5}L	5×10^{-5}L	0.004L	1.6×10^{-3}	4.2×10^{-4}	0.06L	0.06L	0.08	0.004L	未检出	58	46	厂址东侧
	2月23日	16	2.31	0.31	11.62																57	46	厂址南侧
	2月24日	15	2.40	0.37	11.06																57	44	厂址西侧
	2月25日	13	2.45	0.31	9.91																56	44	厂址北侧
	2月26日	13	2.11	0.28	9.64																		
	2月27日	24	3.02	0.22	10.13																		
	2月28日	17	2.96	0.12	13.02																		
均值		17	2.68	0.30	10.89																		

分管领导：李[illegible]　　审核：陈[illegible]　　统计：郑[illegible]　　三亚市污水处理公司：2019年 3月 11 日

三亚市污水处理公司荔枝沟水质净化厂2019年2月份自行监测结果统计表

监测点位	监测日期	监测项目（浓度单位：PH和臭气浓度无量纲；色度：倍；粪大肠菌群：个/升；噪声：Leq dB(A)；氨和硫化氢：mg/m3；其余为：mg/L。）																					备注
		CODcr	NH_3-N	TP	TN	BOD_5	SS	PH值	色度	粪大肠菌群	总汞	总镉	总铬	总砷	总铅	动植物油	石油类	阴离子表面活性剂	六价铬	烷基汞	噪声 昼间	噪声 夜间	
出口	2月1日	21	4.17	0.31	11.7																		
	2月2日	21	2.43	0.31	11.9																		
	2月3日	21	1.55	0.38	11.6																		
	2月4日	19	4.69	0.24	11.2																		
	2月5日	17	0.38	0.12	14.4																		
	2月6日	17	0.07	0.18	16.4																		
	2月7日	18	4.09	0.23	17.1																		
	2月8日	21	7.54	0.20	16.3																		
	2月9日	22	1.05	0.25	16.6																		
	2月10日	21	0.14	0.19	18.1																		
	2月11日	23	0.04	0.02	17.4																		
	2月12日	21	1.23	0.13	14.6																		
	2月13日	18	3.88	0.13	15.5																		
	2月14日	22	3.22	0.07	14.4																		
	2月15日	16	2.56	0.05	17.4																		
	2月16日	16	4.17	0.06	16.1																		
	2月17日	18	2.37	0.07	16.8																		
	2月18日	19	0.46	0.11	16.9																		
	2月19日	28	1.77	0.28	13.9																		
	2月20日	31	2.57	0.51	12.8																		噪音监测日期为2月22日，监测点分别为厂区东、南、西、北1米处。
	2月21日	18	4.05	0.15	13.3																		
	2月22日	20	2.17	0.15	13.7	4.4	6	7.21	4	700	0.0002	0.00005	0.004	0.0004	0.00025	0.06	0.06	0.07	0.004	0.00001			
	2月23日	16	0.43	0.13	11.2																		
	2月24日	17	5.13	0.15	10.1																		
	2月25日	18	3.77	0.15	11.3																53	43	厂区外东侧1米处
	2月26日	18	1.16	0.12	11.2																54	42	厂区外南侧1米处
	2月27日	20	1.67	0.07	14.7																54	41	厂区外西侧1米处
	2月28日	19	0.18	0.09	14.5																52	40	厂区外北侧1米处
均值		20	2.39	0.17	14.3																		

分管副总：[illegible]　审核：[illegible]　统计：张倩　三亚市污水处理公司：2019年 3 月 11 日

三亚海棠湾水质净化有限公司2019年2月份自行检测结果统计表

监测地点	检测日期	监测项目单位：pH无量纲，色度为倍，粪大肠杆菌为个/L,其余为mg/L。																			
		CODcr	氨氮	总磷	PH	BOD5	SS	总氮	动植物油	石油类	阴离子表面活性	色度	粪大肠杆菌	总汞	烷基汞	总镉	总铬	六价铬	总砷	总铅	备注
三亚海棠湾第一水质净化厂出口	2月1日	5.20	0.30	0.29	7.49																
	2月2日	5.06	0.35	0.30	7.46																
	2月3日	14.00	0.10	0.29	7.22																手动发布
	2月4日	6.89	0.87	0.29	7.43																
	2月5日	6.93	1.01	0.28	7.40																
	2月6日	4.88	0.38	0.26	7.40																
	2月7日	5.46	0.34	0.30	7.42																
	2月8日	4.73	0.32	0.29	7.42																
	2月9日	4.76	0.37	0.31	7.38																
	2月10日	4.96	0.35	0.31	7.37																
	2月11日	15.00	0.21	0.32	7.41																手动发布
	2月12日	4.74	0.29	0.40	7.31																
	2月13日	4.38	0.27	0.30	7.31																
	2月14日	7.76	0.67	0.35	7.33																
	2月15日	8.85	0.40	0.41	7.32																
	2月16日	9.00	0.41	0.41	7.20																手动发布
	2月17日	8.26	0.62	0.40	7.27																
	2月18日	9.03	0.64	0.41	7.20																
	2月19日	9.00	0.47	0.47	7.21																手动发布
	2月20日	11.00	0.46	0.46	7.25																手动发布
	2月21日	9.00	0.29	0.26	6.97	8.80	8.00	8.76	0.06L	0.06L	0.10	2.00	未检出	0.00004L	未检出	0.00005L	0.004L	0.004L	0.0008	0.00009L	手动发布
	2月22日	7.17	0.27	0.26	7.11																
	2月23日	6.70	0.33	0.26	6.87																
	2月24日	9.45	0.29	0.14	6.89																
	2月25日	13.00	0.28	0.29	7.15																手动发布
	2月26日	14.07	0.30	0.07	7.41																
	2月27日	15.34	0.31	0.06	7.31																
	2月28日	13.15	0.37	0.10	7.18																
	平均值	8.49	0.40	0.30	7.27																

注：“ND”表示未检出或小于方法最低检出限.

分管领导签发：[illegible]　　审核：[illegible]　　统计：[illegible]　　日期：2019.3.5

三亚海棠湾水质净化有限公司2019年2月份自行检测结果统计表

监测地点	检测日期	监测项目单位：pH无量纲，色度为倍，粪大肠杆菌为个/L,其余为mg/L。																			
		CODcr	氨氮	总磷	PH	总氮	SS	BOD5	动植物油	石油类	阴离子表面活性	色度	粪大肠杆菌	总汞	烷基汞	总镉	总铬	六价铬	总砷	总铅	备注
三亚海棠湾第二水质净化厂出口	2月1日	11.14	2.21	0.07	7.44	8.21															
	2月2日	10.60	0.58	0.06	7.33	7.33															
	2月3日	9.66	0.54	0.05	7.33	5.44															
	2月4日	9.88	0.32	0.05	7.36	4.43															
	2月5日	9.41	0.36	0.05	7.42	3.53															
	2月6日	9.11	0.63	0.05	7.43	4.58															
	2月7日	10.20	0.48	0.05	7.41	5.17															
	2月8日	10.16	1.23	0.05	7.40	4.69															
	2月9日	10.31	0.48	0.06	7.42	4.37															
	2月10日	10.07	0.40	0.06	7.46	5.04															
	2月11日	11.84	0.39	0.02	7.50	3.99															手动发布总氮
	2月12日	10.76	0.35	0.04	7.58	2.47															
	2月13日	10.12	0.62	0.05	7.59	2.31															
	2月14日	11.12	0.94	0.07	7.57	2.63															
	2月15日	12.99	0.49	0.07	7.57	9.30															
	2月16日	11.04	0.44	0.06	7.57	4.86															
	2月17日	10.24	0.44	0.07	7.28	5.14															
	2月18日	10.66	0.41	0.07	7.62	4.14															
	2月19日	10.07	0.41	0.06	7.63	5.70															
	2月20日	9.96	0.39	0.06	7.73	3.69															
	2月21日	9.98	0.64	0.05	7.77	4.83	9.00	7.40	0.06L	0.06L	0.08	2.00	未检出	0.00004L	未检出	0.00017	0.004L	0.004L	0.0008	0.00048	
	2月22日	9.96	0.50	0.05	7.74	3.63															
	2月23日	10.17	0.88	0.05	7.75	4.41															
	2月24日	10.17	0.60	0.05	7.74	6.80															
	2月25日	11.00	0.47	0.05	7.73	5.01															
	2月26日	13.97	0.55	0.08	7.74	4.78															
	2月27日	15.72	0.32	0.04	7.79	5.50															
	2月28日	15.89	0.57	0.05	7.78	5.19															
	平均值	10.94	0.59	0.06	7.56	4.90															

注：“ND”表示未检出或小于方法最低检出限.

分管领导签发：[illegible]　　审核：[illegible]　　统计：[illegible]　　日期：2019.3.5